

1. JAUTĀJUMS: *Pozīcija 2 – elektriskā piedziņa esošam krānam. Lūdzam informēt, kāds ir esošā krāna un elektropiedziņas ražotājs. Lūdzam sniegt detalizētāku informāciju par pašlaik uzstādītu elektropiedziņu, tai skaitā atsūtīt elektrisku shēmu.*

ATBILDE: Pilna elektro shēma nav (ir gala slēdzu pieslēgums, nav barošana 400V), jo esošiem krāniem ir hidro-pneimatiskas piedziņas, ko gatavojamies aizstāt elektro piedziņu. Tehniskajā specifikācijā tas ir norādīts.

2. JAUTĀJUMS: *Pozīcija 3 – lodveida krāns DN150 ANSI600 virszemes uzstādīšanai. Lūdzam precizēt, vai ir atļauts piedāvāt arī krānu ar izjaucamo korpusu (split body design)?*

ATBILDE: Jā, virszemes uzstādīšanai var piegādāt “split body design” lodveida krānu pie nosacījuma, ja tas atbilst pārējām tehniskās specifikācijas prasībām.

3. JAUTĀJUMS: *Pozīcija 4 – gala stāvokļu slēdžu bloks esošam krānam. Lūdzam dot detalizētāku informāciju par esošo bloku.*

ATBILDE: Šobrīd esošiem pievadiem nav gala stāvokļu slēdžu.

4. JAUTĀJUMS: *Pozīcija 5 – lodveida krāns DN50 ANSI 600 virszemes uzstādīšanai. Lūdzam precizēt, vai ir atļauts piedāvāt arī krānu ar izjaucamo korpusu (split body design)?*

ATBILDE: Jā, virszemes uzstādīšanai var piegādāt “split body design” lodveida krānu pie nosacījuma, ja tas atbilst pārējām tehniskās specifikācijas prasībām.