

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.704	9.660	14.038	0.7006	11.494	10.373	15.071	0.7523	0.5818
Rīga-3	10.706	9.661	14.038	0.7006	11.496	10.374	15.071	0.7523	0.5818
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.707	9.663	14.040	0.7006	11.497	10.376	15.073	0.7523	0.5818
Daugmale	10.707	9.663	14.040	0.7006	11.497	10.376	15.073	0.7523	0.5818
Jelgava-2	10.715	9.670	14.049	0.7008	11.506	10.384	15.083	0.7525	0.5820
Jelgava-1	10.716	9.670	14.049	0.7008	11.507	10.384	15.083	0.7525	0.5820
Nākotne	10.715	9.670	14.049	0.7008	11.506	10.384	15.083	0.7525	0.5820
Dobeļe	10.716	9.670	14.049	0.7008	11.507	10.384	15.083	0.7525	0.5820
Kalnčiems	10.721	9.675	14.052	0.7012	11.512	10.389	15.086	0.7529	0.5823
Sloka	10.721	9.676	14.053	0.7012	11.512	10.390	15.087	0.7529	0.5823
Dzirkstele	10.708	9.663	14.041	0.7005	11.498	10.376	15.074	0.7522	0.5818
Brocēni	10.708	9.663	14.041	0.7005	11.498	10.376	15.074	0.7522	0.5818
Saldus	10.708	9.663	14.041	0.7005	11.498	10.376	15.074	0.7522	0.5818
Lutriņi	10.708	9.663	14.042	0.7006	11.498	10.376	15.075	0.7523	0.5818
Zirņi	10.708	9.663	14.041	0.7005	11.498	10.376	15.074	0.7522	0.5818
Rudbārzi	10.708	9.664	14.041	0.7006	11.498	10.377	15.074	0.7523	0.5818
Tadaiķi	10.877	9.822	14.113	0.7155	11.680	10.547	15.152	0.7683	0.5942
Liepāja	10.876	9.821	14.113	0.7155	11.679	10.546	15.152	0.7683	0.5942
Zaķumuīža	10.706	9.662	14.038	0.7006	11.496	10.375	15.071	0.7523	0.5818
Vangaži	10.707	9.662	14.038	0.7006	11.497	10.375	15.071	0.7523	0.5818
Krimulda	10.708	9.663	14.038	0.7006	11.498	10.376	15.071	0.7523	0.5818
Ezerciems	11.038	9.972	14.211	0.7266	11.853	10.708	15.257	0.7802	0.6034
Sigulda	11.039	9.973	14.213	0.7267	11.854	10.709	15.259	0.7803	0.6035
Līgatne	11.039	9.973	14.213	0.7267	11.854	10.709	15.259	0.7803	0.6035
Cēsis	11.038	9.972	14.213	0.7267	11.853	10.708	15.259	0.7803	0.6035
Palsmane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lode	11.028	9.963	14.212	0.7254	11.842	10.698	15.258	0.7789	0.6025
Valmiera-1	11.031	9.965	14.212	0.7254	11.845	10.700	15.258	0.7789	0.6025
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.707	9.663	14.040	0.7006	11.497	10.376	15.073	0.7523	0.5818
Kaibala	10.707	9.663	14.040	0.7006	11.497	10.376	15.073	0.7523	0.5818
Aizkraukle	10.707	9.662	14.040	0.7006	11.497	10.375	15.073	0.7523	0.5818
Koknese	10.861	9.807	14.095	0.7152	11.663	10.531	15.132	0.7680	0.5940
Vecbeļri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jēkabpils	10.861	9.807	14.095	0.7153	11.663	10.531	15.132	0.7681	0.5940
Līvāni	10.861	9.807	14.095	0.7153	11.663	10.531	15.132	0.7681	0.5940
Preiļi	10.861	9.807	14.095	0.7153	11.663	10.531	15.132	0.7681	0.5940
Rēzekne	10.695	9.652	13.991	0.7038	11.484	10.364	15.021	0.7557	0.5845
Daugavpils	10.695	9.652	13.991	0.7038	11.484	10.364	15.021	0.7557	0.5845
Tiešie pieslēgumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 0C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.537		14.543		94.027		0.003		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.855		14.369		98.066		0.270		-
Kiemenai	11.510		15.087		-		-		-
Inčukalna PGK	11.583		15.110		94.020		-		-
Korņeti (Izborska)	-		-		-		-		-