

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.722	9.676	14.056	0.7009	11.513	10.390	15.091	0.7526	0.5820
Rīga-3	10.722	9.676	14.056	0.7009	11.513	10.390	15.091	0.7526	0.5820
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.706	9.662	14.039	0.7005	11.496	10.375	15.072	0.7522	0.5818
Daugmale	10.706	9.662	14.039	0.7005	11.496	10.375	15.072	0.7522	0.5818
Jelgava-2	10.722	9.677	14.056	0.7009	11.513	10.391	15.091	0.7526	0.5821
Jelgava-1	10.722	9.676	14.056	0.7009	11.513	10.390	15.091	0.7526	0.5821
Nākotne	10.722	9.677	14.056	0.7009	11.513	10.391	15.091	0.7526	0.5821
Dobeļe	10.723	9.677	14.056	0.7009	11.514	10.391	15.091	0.7526	0.5821
Kalnciems	10.698	9.654	14.026	0.7003	11.488	10.367	15.058	0.7520	0.5816
Sloka	10.706	9.661	14.032	0.7005	11.496	10.374	15.065	0.7522	0.5818
Dzirkstele	10.709	9.664	14.041	0.7006	11.499	10.377	15.074	0.7523	0.5819
Brocēni	10.709	9.664	14.040	0.7006	11.499	10.377	15.073	0.7523	0.5819
Saldus	10.708	9.663	14.040	0.7006	11.498	10.376	15.073	0.7523	0.5819
Lutriņi	10.705	9.661	14.038	0.7005	11.495	10.374	15.071	0.7522	0.5818
Zirņi	10.710	9.665	14.042	0.7008	11.500	10.378	15.075	0.7525	0.5820
Rudbārzi	10.707	9.663	14.040	0.7006	11.497	10.376	15.073	0.7523	0.5819
Tadaiķi	10.774	9.725	14.074	0.7066	11.569	10.443	15.110	0.7587	0.5868
Liepāja	10.787	9.737	14.073	0.7066	11.583	10.456	15.109	0.7587	0.5868
Zaķumuīža	10.722	9.676	14.056	0.7009	11.513	10.390	15.091	0.7526	0.5820
Vangaži	10.722	9.676	14.056	0.7009	11.513	10.390	15.091	0.7526	0.5820
Krimulda	10.722	9.676	14.056	0.7009	11.513	10.390	15.091	0.7526	0.5820
Ezerciems	10.993	9.929	14.192	0.7222	11.804	10.662	15.236	0.7755	0.5998
Sigulda	11.014	9.950	14.203	0.7245	11.827	10.684	15.248	0.7780	0.6018
Līgatne	11.010	9.946	14.199	0.7239	11.823	10.680	15.244	0.7773	0.6012
Cēsis	11.006	9.941	14.200	0.7240	11.818	10.675	15.245	0.7774	0.6013
Palsmane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lode	11.054	9.987	14.227	0.7272	11.870	10.724	15.274	0.7809	0.6040
Valmiera-1	11.054	9.987	14.227	0.7272	11.870	10.724	15.274	0.7809	0.6040
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.706	9.662	14.039	0.7005	11.496	10.375	15.072	0.7522	0.5818
Kaibala	10.706	9.662	14.039	0.7005	11.496	10.375	15.072	0.7522	0.5818
Aizkraukle	10.706	9.662	14.039	0.7005	11.496	10.375	15.072	0.7522	0.5818
Koknese	10.857	9.803	14.092	0.7149	11.658	10.526	15.129	0.7677	0.5937
Vecbeļri	10.855	9.802	14.092	0.7148	11.656	10.525	15.129	0.7676	0.5937
Jēkabpils	10.858	9.804	14.092	0.7149	11.659	10.528	15.129	0.7677	0.5938
Līvāni	10.858	9.804	14.093	0.7149	11.659	10.527	15.130	0.7677	0.5938
Preiļi	10.857	9.803	14.092	0.7149	11.658	10.526	15.129	0.7677	0.5938
Rēzekne	10.694	9.652	13.991	0.7038	11.483	10.364	15.021	0.7557	0.5845
Daugavpils	10.694	9.652	13.990	0.7038	11.483	10.364	15.020	0.7557	0.5845
Tiešie pieslēgumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 OC (combustion / measurement)								
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.554		14.503		94.108		0.001		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.811		14.270		97.702		0.281		-
Kiemenai	11.517		15.094		-		-		-
Inčukalna PGK	11.537		15.103		94.692		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-