

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.727	9.681	14.060	0.7012	11.519	10.395	15.095	0.7529	0.5823
Rīga-3	10.727	9.681	14.060	0.7012	11.519	10.395	15.095	0.7529	0.5823
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.719	9.673	14.051	0.7009	11.510	10.387	15.085	0.7526	0.5821
Daugmale	10.718	9.673	14.053	0.7010	11.509	10.387	15.087	0.7527	0.5821
Jelgava-2	10.725	9.680	14.058	0.7011	11.517	10.394	15.093	0.7528	0.5823
Jelgava-1	10.725	9.680	14.058	0.7011	11.517	10.394	15.093	0.7528	0.5823
Nākotne	10.725	9.679	14.058	0.7011	11.517	10.393	15.093	0.7528	0.5823
Dobeļe	10.725	9.680	14.058	0.7011	11.517	10.394	15.093	0.7528	0.5823
Kalnciems	10.715	9.670	14.046	0.7011	11.506	10.384	15.080	0.7528	0.5822
Sloka	10.716	9.671	14.046	0.7012	11.507	10.385	15.080	0.7529	0.5823
Dzirkstele	10.714	9.668	14.046	0.7009	11.505	10.382	15.080	0.7526	0.5821
Brocēni	10.715	9.669	14.047	0.7009	11.506	10.383	15.081	0.7526	0.5821
Saldus	10.715	9.670	14.047	0.7009	11.506	10.384	15.081	0.7526	0.5821
Lutriņi	10.718	9.672	14.050	0.7010	11.509	10.386	15.084	0.7527	0.5822
Zirņi	10.713	9.668	14.046	0.7009	11.504	10.382	15.080	0.7526	0.5821
Rudbārzi	10.714	9.669	14.046	0.7009	11.505	10.383	15.080	0.7526	0.5821
Tadaiķi	10.698	9.655	14.029	0.7005	11.488	10.368	15.062	0.7522	0.5818
Liepāja	10.700	9.656	14.029	0.7005	11.490	10.369	15.062	0.7522	0.5818
Zaķumuīža	10.727	9.681	14.060	0.7012	11.519	10.395	15.095	0.7529	0.5823
Vangaži	10.727	9.681	14.060	0.7012	11.519	10.395	15.095	0.7529	0.5823
Krimulda	10.727	9.681	14.060	0.7012	11.519	10.395	15.095	0.7529	0.5823
Ezerciems	11.048	9.980	14.225	0.7270	11.863	10.717	15.272	0.7806	0.6037
Sigulda	11.049	9.981	14.224	0.7269	11.864	10.718	15.271	0.7805	0.6037
Līgatne	11.046	9.979	14.223	0.7268	11.861	10.715	15.270	0.7804	0.6036
Cēsis	11.050	9.983	14.225	0.7270	11.866	10.720	15.272	0.7807	0.6038
Palsmane	11.060	9.993	14.231	0.7276	11.876	10.730	15.278	0.7813	0.6043
Lode	11.030	9.964	14.219	0.7252	11.844	10.699	15.265	0.7787	0.6022
Valmiera-1	11.031	9.965	14.219	0.7252	11.845	10.700	15.265	0.7787	0.6022
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.718	9.672	14.051	0.7010	11.509	10.386	15.085	0.7527	0.5821
Kaibala	10.717	9.672	14.051	0.7010	11.508	10.386	15.085	0.7527	0.5821
Aizkraukle	10.717	9.672	14.049	0.7009	11.508	10.386	15.083	0.7526	0.5821
Koknese	10.856	9.802	14.093	0.7147	11.657	10.525	15.130	0.7674	0.5936
Vecbeļri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jēkabpils	10.855	9.802	14.093	0.7147	11.656	10.525	15.130	0.7674	0.5936
Līvāni	10.856	9.802	14.093	0.7148	11.657	10.525	15.130	0.7675	0.5936
Preiļi	10.856	9.802	14.093	0.7147	11.657	10.525	15.130	0.7674	0.5936
Rēzekne	10.694	9.651	13.990	0.7038	11.483	10.363	15.020	0.7557	0.5845
Daugavpils	10.694	9.651	13.990	0.7037	11.483	10.363	15.020	0.7556	0.5844
Tiešie pieslēgumi	11.052	9.985	-	-	11.868	10.722	-	-	-
	25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 0C (combustion / measurement)								
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.560		14.580		94.713		0.001		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.805		14.256		97.651		0.292		-
Kiemenai	11.519		15.095		-		-		-
Inčukalna PGK	11.686		15.181		93.620		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-