

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.910	9.854	14.100	0.7214	11.715	10.581	15.138	0.7746	0.5990
Rīga-3	10.911	9.855	14.100	0.7214	11.716	10.582	15.138	0.7746	0.5990
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.909	9.852	14.096	0.7215	11.714	10.579	15.134	0.7747	0.5991
Daugmale	10.908	9.852	14.096	0.7215	11.713	10.579	15.133	0.7747	0.5991
Jelgava-2	10.910	9.854	14.101	0.7211	11.715	10.581	15.139	0.7743	0.5989
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nākotne	10.911	9.854	14.101	0.7210	11.716	10.581	15.139	0.7742	0.5988
Dobeļe	10.910	9.854	14.101	0.7211	11.715	10.581	15.139	0.7743	0.5989
Kalneciems	10.901	9.845	14.089	0.7210	11.706	10.572	15.126	0.7742	0.5988
Sloka	10.900	9.844	14.089	0.7210	11.704	10.571	15.126	0.7742	0.5988
Dzirkstele	10.887	9.832	14.071	0.7210	11.690	10.558	15.107	0.7742	0.5988
Brocēni	10.886	9.831	14.071	0.7210	11.689	10.557	15.107	0.7742	0.5988
Saldus	10.887	9.831	14.071	0.7210	11.690	10.557	15.107	0.7742	0.5988
Lutriņi	10.886	9.831	14.070	0.7209	11.689	10.557	15.106	0.7741	0.5988
Zirņi	10.886	9.831	14.071	0.7209	11.689	10.557	15.107	0.7741	0.5988
Rudbārzi	10.887	9.832	14.071	0.7210	11.690	10.558	15.107	0.7742	0.5988
Tadaiķi	10.727	9.682	14.059	0.7012	11.519	10.396	15.094	0.7530	0.5824
Liepāja	10.727	9.682	14.059	0.7012	11.519	10.396	15.094	0.7530	0.5824
Zaķumuīža	10.911	9.855	14.100	0.7214	11.716	10.582	15.138	0.7746	0.5990
Vangaži	10.911	9.854	14.100	0.7214	11.716	10.581	15.138	0.7746	0.5990
Krimulda	10.911	9.855	14.100	0.7214	11.716	10.582	15.138	0.7746	0.5990
Ezerciems	10.874	9.820	14.083	0.7181	11.677	10.545	15.120	0.7711	0.5964
Sigulda	10.874	9.820	14.084	0.7180	11.677	10.545	15.121	0.7710	0.5963
Līgatne	10.874	9.820	14.083	0.7181	11.677	10.545	15.120	0.7711	0.5964
Cēsis	10.874	9.819	14.083	0.7181	11.676	10.544	15.120	0.7711	0.5964
Palsmane	10.874	9.820	14.086	0.7178	11.677	10.545	15.123	0.7708	0.5962
Lode	10.879	9.825	14.074	0.7198	11.682	10.550	15.110	0.7729	0.5978
Valmiera-1	10.879	9.825	14.074	0.7198	11.682	10.550	15.110	0.7729	0.5978
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.907	9.851	14.096	0.7215	11.712	10.578	15.133	0.7747	0.5991
Kaibala	10.908	9.852	14.096	0.7215	11.713	10.579	15.133	0.7747	0.5991
Aizkraukle	10.908	9.852	14.095	0.7214	11.713	10.579	15.132	0.7746	0.5991
Koknese	10.875	9.822	14.056	0.7210	11.678	10.547	15.091	0.7742	0.5988
Vecbeļri	10.876	9.823	14.058	0.7210	11.679	10.548	15.093	0.7742	0.5988
Jēkabpils	10.875	9.821	14.056	0.7210	11.678	10.546	15.091	0.7742	0.5988
Līvāni	10.874	9.821	14.057	0.7209	11.677	10.546	15.092	0.7741	0.5988
Preiļi	10.874	9.820	14.055	0.7210	11.676	10.545	15.089	0.7742	0.5988
Rēzekne	10.860	9.805	14.098	0.7146	11.661	10.529	15.136	0.7673	0.5935
Daugavpils	10.860	9.805	14.099	0.7146	11.661	10.529	15.137	0.7673	0.5935
Tiešie pieslēgumi	10.875	9.820	-	-	11.678	10.545	-	-	-
	25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 °C (combustion / measurement)								
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.703		14.357		-		0.001		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.786		14.218		97.487		0.289		-
Kiemenai	11.719		15.144		-		-		-
Inčukalna PGK	11.697		15.129		91.510		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-