

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.539	9.505	13.934	0.6890	11.317	10.207	14.960	0.7399	0.5722
Rīga-3	10.537	9.505	13.933	0.6890	11.315	10.206	14.959	0.7398	0.5722
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.542	9.508	13.938	0.6890	11.320	10.210	14.964	0.7399	0.5723
Daugmale	10.543	9.509	13.939	0.6890	11.321	10.211	14.965	0.7399	0.5723
Jelgava-2	10.535	9.503	13.933	0.6888	11.313	10.204	14.958	0.7396	0.5721
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nākotne	10.535	9.503	13.932	0.6888	11.313	10.204	14.957	0.7396	0.5720
Dobeļe	10.535	9.503	13.933	0.6888	11.313	10.204	14.958	0.7396	0.5721
Kalnciems	10.547	9.513	13.944	0.6891	11.325	10.215	14.970	0.7400	0.5723
Sloka	10.547	9.513	13.944	0.6891	11.325	10.215	14.970	0.7400	0.5724
Dzirkstele	10.541	9.508	13.940	0.6888	11.319	10.210	14.966	0.7396	0.5720
Brocēni	10.541	9.507	13.941	0.6888	11.319	10.209	14.967	0.7396	0.5720
Saldus	10.542	9.508	13.941	0.6888	11.320	10.210	14.967	0.7396	0.5720
Lutriņi	10.541	9.507	13.941	0.6886	11.319	10.209	14.967	0.7394	0.5719
Zirņi	10.543	9.509	13.943	0.6887	11.321	10.211	14.969	0.7395	0.5720
Rudbārzi	10.541	9.507	13.941	0.6887	11.319	10.209	14.967	0.7395	0.5720
Tadaiķi	10.522	9.490	13.950	0.6853	11.299	10.190	14.977	0.7359	0.5692
Liepāja	10.522	9.489	13.950	0.6853	11.298	10.189	14.977	0.7359	0.5692
Zaķumuīža	10.537	9.505	13.933	0.6890	11.315	10.206	14.959	0.7398	0.5722
Vangaži	10.538	9.505	13.933	0.6890	11.316	10.206	14.959	0.7398	0.5722
Krimulda	10.538	9.505	13.933	0.6890	11.316	10.206	14.959	0.7398	0.5722
Ezerciems	10.545	9.511	13.942	0.6890	11.323	10.213	14.968	0.7399	0.5723
Sigulda	10.545	9.511	13.943	0.6890	11.323	10.213	14.969	0.7399	0.5723
Līgatne	10.544	9.510	13.942	0.6890	11.322	10.212	14.968	0.7398	0.5722
Cēsis	10.545	9.511	13.942	0.6890	11.323	10.213	14.968	0.7399	0.5723
Palsmane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lode	10.542	9.508	13.944	0.6885	11.320	10.210	14.970	0.7393	0.5718
Valmiera-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valmiera-2	10.542	9.508	13.944	0.6885	11.320	10.210	14.970	0.7393	0.5718
Ogre	10.543	9.509	13.938	0.6891	11.321	10.211	14.964	0.7400	0.5723
Kaibala	10.543	9.509	13.939	0.6891	11.321	10.211	14.965	0.7400	0.5723
Aizkraukle	10.543	9.509	13.939	0.6890	11.321	10.211	14.965	0.7399	0.5723
Koknese	10.518	9.485	13.936	0.6861	11.294	10.185	14.962	0.7367	0.5698
Vecbeļri	10.518	9.485	13.936	0.6861	11.294	10.185	14.962	0.7367	0.5698
Jēkabpils	10.517	9.485	13.936	0.6861	11.293	10.185	14.962	0.7367	0.5698
Līvāni	10.518	9.485	13.936	0.6860	11.294	10.185	14.962	0.7366	0.5697
Preiļi	10.518	9.485	13.936	0.6861	11.294	10.185	14.962	0.7367	0.5698
Rēzekne	10.488	9.458	13.912	0.6846	11.262	10.156	14.936	0.7351	0.5686
Daugavpils	10.490	9.460	13.914	0.6847	11.264	10.158	14.938	0.7352	0.5686
Tiešie pieslēgumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 0C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.312		13.863		95.719		0.001		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.859		14.386		98.171		0.279		-
Kiemenai	11.313		14.959		-		-		-
Inčukalna PGK	11.315		14.960		96.898		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-