

Nosaukums	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis	Blīvums absolūtais	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis	Blīvums absolūtais	Blīvums relatīvais
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
Name	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.553	9.519	13.936	0.6907	11.332	10.222	14.962	0.7417	0.5736
Rīga-3	10.552	9.519	13.936	0.6908	11.331	10.221	14.962	0.7418	0.5737
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.541	9.508	13.931	0.6896	11.319	10.210	14.956	0.7405	0.5727
Daugmale	10.549	9.515	13.933	0.6902	11.327	10.217	14.959	0.7411	0.5732
Jelgava-2	10.560	9.525	13.939	0.6914	11.339	10.228	14.965	0.7424	0.5742
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nākotne	10.559	9.524	13.938	0.6912	11.338	10.227	14.964	0.7422	0.5740
Dobeļe	10.558	9.523	13.938	0.6912	11.337	10.226	14.964	0.7422	0.5740
Kalnciems	10.545	9.511	13.941	0.6891	11.323	10.213	14.967	0.7400	0.5724
Sloka	10.545	9.511	13.941	0.6891	11.323	10.213	14.967	0.7400	0.5724
Dzirkstele	10.546	9.512	13.944	0.6890	11.324	10.214	14.970	0.7398	0.5722
Brocēni	10.546	9.512	13.944	0.6890	11.324	10.214	14.970	0.7398	0.5722
Saldus	10.546	9.512	13.944	0.6890	11.324	10.214	14.970	0.7399	0.5722
Lutriņi	10.547	9.513	13.945	0.6891	11.325	10.215	14.971	0.7400	0.5723
Zirņi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rudbārzi	10.547	9.513	13.943	0.6891	11.325	10.215	14.969	0.7400	0.5724
Tadaiķi	10.525	9.492	13.950	0.6857	11.302	10.193	14.977	0.7363	0.5695
Liepāja	10.525	9.492	13.949	0.6857	11.302	10.193	14.976	0.7363	0.5694
Zaķumuīža	10.553	9.519	13.936	0.6907	11.332	10.222	14.962	0.7417	0.5736
Vangaži	10.552	9.518	13.936	0.6907	11.331	10.220	14.962	0.7417	0.5736
Krimulda	10.553	9.519	13.935	0.6906	11.332	10.221	14.961	0.7416	0.5735
Ezerciems	10.533	9.500	13.932	0.6885	11.310	10.201	14.957	0.7393	0.5718
Sigulda	10.535	9.501	13.933	0.6886	11.312	10.202	14.958	0.7394	0.5719
Līgatne	10.534	9.501	13.932	0.6886	11.311	10.202	14.957	0.7394	0.5719
Cēsis	10.534	9.501	13.933	0.6886	11.311	10.202	14.958	0.7394	0.5719
Palsmane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lode	10.540	9.507	13.938	0.6889	11.318	10.209	14.964	0.7397	0.5722
Valmiera-1	10.541	9.508	13.939	0.6889	11.319	10.210	14.965	0.7397	0.5721
Valmiera-2	10.541	9.507	13.938	0.6889	11.319	10.209	14.964	0.7397	0.5722
Ogre	10.543	9.510	13.933	0.6901	11.321	10.212	14.958	0.7410	0.5731
Kaibala	10.544	9.510	13.932	0.6899	11.322	10.212	14.957	0.7408	0.5730
Aizkraukle	10.536	9.503	13.933	0.6899	11.314	10.204	14.958	0.7408	0.5730
Koknese	10.536	9.504	13.931	0.6890	11.314	10.205	14.956	0.7399	0.5722
Vecbeļri	10.535	9.502	13.927	0.6892	11.312	10.203	14.952	0.7401	0.5724
Jēkabpils	10.535	9.503	13.931	0.6890	11.313	10.204	14.956	0.7399	0.5723
Līvāni	10.535	9.503	13.930	0.6890	11.313	10.204	14.955	0.7399	0.5722
Preiļi	10.536	9.503	13.930	0.6891	11.314	10.204	14.955	0.7400	0.5723
Rēzekne	10.497	9.467	13.924	0.6847	11.272	10.166	14.949	0.7352	0.5686
Daugavpils	10.498	9.467	13.925	0.6846	11.273	10.166	14.950	0.7351	0.5686
Tiešie pieslēgumi	10.533	9.500	-	-	11.310	10.201	-	-	-
	25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 0C (combustion / measurement)								
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.323		14.102		96.150		0.001		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.869		14.399		98.202		0.301		-
Kiemenai	11.344		14.968		-		-		-
Inčukalna PGK	11.330		14.962		96.667		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-