

Nosaukums	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis	Blīvums absolūtais	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis	Blīvums absolūtais	Blīvums relatīvais
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
Name	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.940	9.881	14.128	0.7223	11.747	10.610	15.168	0.7756	0.5998
Rīga-3	10.940	9.881	14.128	0.7223	11.747	10.610	15.168	0.7756	0.5998
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.936	9.878	14.123	0.7223	11.743	10.607	15.162	0.7756	0.5998
Daugmale	10.936	9.878	14.123	0.7222	11.743	10.607	15.162	0.7755	0.5998
Jelgava-2	10.878	9.823	14.099	0.7158	11.681	10.548	15.137	0.7686	0.5945
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nākotne	10.900	9.844	14.109	0.7172	11.704	10.570	15.147	0.7701	0.5956
Dobeļe	10.872	9.817	14.098	0.7155	11.674	10.541	15.136	0.7683	0.5942
Kalnciems	10.923	9.866	14.113	0.7215	11.729	10.594	15.152	0.7748	0.5992
Sloka	10.923	9.866	14.113	0.7215	11.729	10.594	15.152	0.7748	0.5992
Dzirkstele	10.912	9.855	14.109	0.7206	11.717	10.582	15.147	0.7738	0.5985
Brocēni	10.913	9.856	14.110	0.7208	11.718	10.583	15.148	0.7740	0.5986
Saldus	10.915	9.858	14.110	0.7209	11.720	10.585	15.148	0.7741	0.5987
Lutriņi	10.923	9.866	14.113	0.7215	11.729	10.594	15.152	0.7748	0.5992
Zirņi	10.920	9.863	14.113	0.7211	11.726	10.591	15.152	0.7743	0.5989
Rudbārzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadaiķi	10.582	9.546	13.952	0.6930	11.363	10.251	14.979	0.7441	0.5755
Liepāja	10.580	9.545	13.953	0.6930	11.361	10.249	14.980	0.7441	0.5755
Zaķumuiža	10.940	9.881	14.128	0.7222	11.747	10.610	15.168	0.7755	0.5998
Vangaži	10.940	9.881	14.128	0.7223	11.747	10.610	15.168	0.7756	0.5998
Krimulda	10.940	9.881	14.128	0.7222	11.747	10.610	15.168	0.7755	0.5998
Ezerciems	10.942	9.883	14.130	0.7222	11.749	10.612	15.170	0.7755	0.5998
Sigulda	10.933	9.875	14.128	0.7215	11.740	10.604	15.168	0.7747	0.5992
Līgatne	10.910	9.853	14.120	0.7203	11.715	10.580	15.159	0.7735	0.5983
Cēsis	10.930	9.872	14.124	0.7209	11.737	10.601	15.163	0.7741	0.5987
Palsmane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lode	10.945	9.885	14.136	0.7221	11.753	10.615	15.176	0.7754	0.5997
Valmiera-1	10.945	9.885	14.136	0.7221	11.753	10.615	15.176	0.7754	0.5997
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.936	9.878	14.123	0.7223	11.743	10.607	15.162	0.7756	0.5998
Kaibala	10.936	9.878	14.123	0.7223	11.743	10.607	15.162	0.7756	0.5998
Aizkraukle	10.936	9.878	14.123	0.7223	11.743	10.607	15.162	0.7756	0.5998
Koknese	10.926	9.868	14.120	0.7212	11.732	10.596	15.159	0.7744	0.5989
Vecbeļri	10.927	9.869	14.121	0.7212	11.733	10.597	15.160	0.7744	0.5989
Jēkabpils	10.924	9.866	14.120	0.7212	11.730	10.594	15.159	0.7744	0.5989
Līvāni	10.924	9.866	14.117	0.7212	11.730	10.594	15.156	0.7744	0.5989
Preiļi	10.924	9.867	14.118	0.7212	11.730	10.595	15.157	0.7744	0.5989
Rēzekne	10.481	9.451	13.917	0.6836	11.254	10.148	14.941	0.7341	0.5678
Daugavpils	10.490	9.460	13.917	0.6838	11.264	10.158	14.941	0.7343	0.5679
Tiešie pieslēgumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 0C (combustion / measurement)								
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.728		14.581		94.248		0.000		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.930		14.555		98.733		0.296		-
Kiemenai	-		-		-		-		-
Inčukalna PGK	11.736		15.167		91.232		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-