

Nosaukums	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis	Blīvums absolūtais	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis	Blīvums absolūtais	Blīvums relatīvais
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mērišana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mērišana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
Name	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.656	9.614	14.016	0.6960	11.442	10.323	15.048	0.7474	0.5779
Rīga-3	10.655	9.614	14.016	0.6960	11.441	10.323	15.048	0.7474	0.5779
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.548	9.515	13.865	0.6956	11.326	10.217	14.885	0.7469	0.5776
Daugmale	10.577	9.542	13.914	0.6958	11.358	10.246	14.938	0.7471	0.5777
Jelgava-2	10.653	9.612	14.014	0.6961	11.439	10.321	15.045	0.7475	0.5782
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nākotne	10.653	9.612	14.014	0.6961	11.439	10.321	15.045	0.7475	0.5782
Dobeļe	10.653	9.613	14.014	0.6961	11.439	10.322	15.045	0.7475	0.5782
Kalneciems	10.106	9.108	13.341	0.6910	10.852	9.780	14.323	0.7420	0.5739
Sloka	10.102	9.105	13.342	0.6910	10.848	9.777	14.324	0.7420	0.5739
Dzirkstele	10.941	9.882	14.134	0.7219	11.748	10.611	15.174	0.7752	0.5995
Brocēni	10.943	9.885	14.134	0.7219	11.751	10.614	15.174	0.7752	0.5996
Saldus	10.942	9.883	14.134	0.7219	11.750	10.612	15.174	0.7752	0.5995
Lutriņi	10.942	9.883	14.134	0.7219	11.750	10.612	15.174	0.7752	0.5996
Zirņi	10.942	9.883	14.134	0.7219	11.749	10.612	15.174	0.7752	0.5995
Rudbārzi	10.940	9.881	14.133	0.7217	11.747	10.610	15.173	0.7750	0.5994
Tadaiķi	10.917	9.860	14.109	0.7215	11.723	10.588	15.147	0.7747	0.5992
Liepāja	10.920	9.863	14.111	0.7215	11.726	10.591	15.150	0.7747	0.5992
Zaķumuiža	10.656	9.614	14.016	0.6960	11.442	10.324	15.048	0.7474	0.5779
Vangaži	10.656	9.614	14.016	0.6960	11.442	10.323	15.048	0.7474	0.5779
Krimulda	10.656	9.614	14.016	0.6960	11.442	10.324	15.048	0.7474	0.5779
Ezerciems	10.654	9.613	14.014	0.6962	11.440	10.322	15.045	0.7476	0.5782
Sigulda	10.654	9.613	14.014	0.6962	11.440	10.322	15.045	0.7476	0.5782
Līgatne	10.654	9.613	14.013	0.6962	11.440	10.322	15.044	0.7476	0.5783
Cēsis	10.655	9.614	14.014	0.6962	11.441	10.323	15.045	0.7476	0.5782
Palsmane	10.655	9.614	14.015	0.6962	11.441	10.323	15.046	0.7476	0.5782
Lode	10.659	9.618	14.016	0.6966	11.446	10.328	15.048	0.7480	0.5786
Valmiera-1	10.660	9.618	14.016	0.6966	11.447	10.328	15.048	0.7480	0.5786
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.526	9.494	13.846	0.6955	11.303	10.195	14.865	0.7468	0.5776
Kaibala	10.522	9.492	13.850	0.6955	11.299	10.192	14.869	0.7468	0.5776
Aizkraukle	10.537	9.505	13.876	0.6956	11.315	10.207	14.897	0.7469	0.5777
Koknese	10.953	9.893	14.148	0.7219	11.761	10.623	15.189	0.7752	0.5995
Vecbeļri	10.953	9.893	14.148	0.7219	11.761	10.623	15.189	0.7752	0.5995
Jēkabpils	10.953	9.893	14.148	0.7219	11.761	10.623	15.189	0.7752	0.5995
Līvāni	10.953	9.893	14.148	0.7219	11.761	10.623	15.189	0.7752	0.5995
Preiļi	10.953	9.893	14.148	0.7218	11.761	10.623	15.189	0.7751	0.5995
Rēzekne	10.943	9.885	14.138	0.7216	11.751	10.614	15.179	0.7749	0.5994
Daugavpils	10.943	9.884	14.138	0.7216	11.751	10.613	15.179	0.7749	0.5993
Tiešie pieslēgumi	10.651	9.611	-	-	11.437	10.320	-	-	-
	25/0 °C (sadeģšana / mērišana)/25/0 OC (combustion / measurement)								
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei /LV Domestic consumption	11.461		14.139		95.464		0.008		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.895		14.490		98.447		0.317		-
Kiemenai	11.442		15.048		-		-		-
Inčukalna PGK	11.442		15.048		95.635		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-