

Gāzes kvalitātes parametri 16.09.2025.
Gas quality parameters 16.09.2025.

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mēģšana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mēģšana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.603	9.566	13.991	0.6917	11.386	10.272	15.024	0.7428	0.5744
Rīga-3	10.604	9.566	13.991	0.6917	11.387	10.272	15.024	0.7428	0.5744
Ziemeļi	10.603	9.565	13.991	0.6917	11.386	10.271	15.023	0.7427	0.5744
Baldone	10.603	9.566	13.991	0.6917	11.386	10.272	15.023	0.7427	0.5744
Daugmale	10.604	9.566	13.991	0.6917	11.387	10.272	15.024	0.7428	0.5745
Jelgava-2	10.605	9.567	13.991	0.6917	11.388	10.273	15.024	0.7428	0.5745
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nākotne	10.605	9.567	13.991	0.6917	11.388	10.273	15.024	0.7428	0.5745
Dobeļe	10.605	9.567	13.991	0.6917	11.388	10.273	15.024	0.7428	0.5745
Kalnciems	10.603	9.564	13.987	0.6918	11.385	10.270	15.019	0.7429	0.5746
Sloka	10.603	9.564	13.987	0.6918	11.385	10.270	15.019	0.7429	0.5746
Dzirkstele	10.601	9.562	13.986	0.6917	11.383	10.268	15.018	0.7428	0.5745
Brocēni	10.600	9.562	13.986	0.6917	11.382	10.268	15.018	0.7427	0.5745
Saldus	10.600	9.562	13.986	0.6917	11.382	10.268	15.018	0.7427	0.5745
Lutriņi	10.601	9.562	13.986	0.6917	11.383	10.268	15.018	0.7428	0.5745
Zirņi	10.601	9.563	13.986	0.6917	11.383	10.269	15.018	0.7428	0.5745
Rudbārzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tadaiķi	10.711	9.667	14.047	0.7001	11.502	10.380	15.084	0.7518	0.5815
Liepāja	10.712	9.667	14.047	0.7001	11.503	10.380	15.084	0.7518	0.5815
Zakumuiža	10.604	9.566	13.991	0.6917	11.387	10.272	15.024	0.7428	0.5744
Vangaži	10.603	9.566	13.991	0.6917	11.386	10.272	15.024	0.7428	0.5744
Krimulda	10.603	9.565	13.991	0.6917	11.386	10.271	15.024	0.7428	0.5744
Ezeriems	10.601	9.562	13.988	0.6916	11.383	10.268	15.020	0.7426	0.5744
Sigulda	10.601	9.563	13.988	0.6916	11.383	10.269	15.020	0.7426	0.5744
Līgatne	10.601	9.563	13.988	0.6916	11.383	10.269	15.020	0.7426	0.5744
Cēsis	10.601	9.563	13.988	0.6916	11.383	10.269	15.020	0.7426	0.5744
Palsmane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lode	10.601	9.562	13.988	0.6915	11.383	10.268	15.020	0.7425	0.5743
Valmiera-1	10.600	9.562	13.988	0.6915	11.382	10.268	15.020	0.7425	0.5743
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.603	9.566	13.991	0.6917	11.386	10.272	15.024	0.7427	0.5745
Kaibala	10.603	9.566	13.991	0.6917	11.386	10.272	15.024	0.7427	0.5745
Aizkraukle	10.603	9.566	13.991	0.6917	11.386	10.272	15.023	0.7427	0.5745
Koknese	10.568	9.533	13.929	0.6922	11.348	10.237	14.957	0.7433	0.5749
Vecbeļri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jēkabpils	10.567	9.533	13.928	0.6920	11.347	10.236	14.956	0.7431	0.5748
Līvāni	10.568	9.533	13.936	0.6929	11.348	10.237	14.965	0.7440	0.5754
Preiļi	10.575	9.539	13.941	0.6931	11.355	10.243	14.970	0.7442	0.5756
Rēzekne	10.504	9.473	13.914	0.6870	11.279	10.172	14.941	0.7377	0.5705
Daugavpils	10.500	9.470	13.917	0.6872	11.275	10.169	14.944	0.7379	0.5707
Tiešie pieslēgumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25/0 °C (sadeģšana / mēģšana)/25/0 0C (combustion / measurement)								
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apģādei / LV Domestic consumption	11.385		15.022		96.418		0.001		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.835		14.410		98.063		0.231		0.069
Kiemenai	11.391		15.028		-		-		-
Inčukalna PGK	11.387		15.025		96.442		-		-
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-