

Gāzes kvalitātes parametri 25.09.2025.
Gas quality parameters 25.09.2025.

Nosaukums	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis	Blīvums absolūtais	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis	Blīvums absolūtais	Blīvums relatīvais		
	augstākā superior	zemākā inferior			Wobbe index	Density absolute				augstākā superior	zemākā inferior
Name	25/20 °C (sadeģšana / mēģšana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mēģšana) 25/0 °C (combustion / measurement)						
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-		
Rīga-1	10.463	9.434	13.907	0.6817	11.235	10.130	14.933	0.7320	0.5661		
Rīga-3	10.463	9.434	13.907	0.6817	11.235	10.130	14.933	0.7320	0.5661		
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Baldone	10.463	9.434	13.905	0.6816	11.235	10.130	14.931	0.7319	0.5661		
Daugmale	10.463	9.434	13.905	0.6816	11.235	10.130	14.931	0.7319	0.5661		
Jelgava-2	10.464	9.436	13.907	0.6817	11.236	10.132	14.933	0.7320	0.5661		
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Nākotne	10.464	9.436	13.907	0.6817	11.236	10.132	14.933	0.7320	0.5661		
Dobeļe	10.464	9.435	13.908	0.6817	11.236	10.131	14.934	0.7320	0.5662		
Kalnciems	10.471	9.442	13.910	0.6823	11.244	10.139	14.937	0.7327	0.5667		
Sloka	10.471	9.442	13.910	0.6823	11.244	10.139	14.937	0.7327	0.5667		
Dzirkstele	10.466	9.437	13.905	0.6821	11.238	10.133	14.931	0.7324	0.5665		
Brocēni	10.466	9.438	13.905	0.6822	11.238	10.134	14.931	0.7325	0.5665		
Saldus	10.466	9.438	13.905	0.6822	11.238	10.134	14.931	0.7325	0.5665		
Lutriņi	10.466	9.438	13.905	0.6822	11.238	10.134	14.931	0.7325	0.5665		
Zirņi	10.466	9.438	13.905	0.6822	11.238	10.134	14.931	0.7325	0.5665		
Rudbārzi	10.466	9.438	13.905	0.6822	11.238	10.134	14.931	0.7325	0.5666		
Tadaiķi	10.507	9.477	13.873	0.6899	11.282	10.176	14.897	0.7408	0.5730		
Liepāja	10.493	9.464	13.853	0.6896	11.267	10.162	14.875	0.7405	0.5727		
Zakumuiža	10.463	9.434	13.907	0.6817	11.235	10.130	14.933	0.7320	0.5661		
Vangaži	10.463	9.434	13.907	0.6817	11.235	10.130	14.933	0.7320	0.5661		
Krimulda	10.463	9.434	13.907	0.6817	11.235	10.130	14.933	0.7320	0.5661		
Ezeriems	10.462	9.434	13.904	0.6817	11.234	10.130	14.930	0.7320	0.5662		
Sigulda	10.462	9.434	13.905	0.6817	11.234	10.130	14.931	0.7320	0.5662		
Līgatne	10.463	9.434	13.905	0.6818	11.235	10.130	14.931	0.7321	0.5662		
Cēsis	10.462	9.434	13.904	0.6817	11.234	10.130	14.930	0.7320	0.5662		
Palsmane	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Lode	10.462	9.433	13.905	0.6816	11.234	10.129	14.931	0.7319	0.5661		
Valmiera-1	10.462	9.433	13.905	0.6816	11.234	10.129	14.931	0.7319	0.5661		
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Ogre	10.463	9.434	13.906	0.6816	11.235	10.130	14.932	0.7319	0.5661		
Kaibala	10.463	9.434	13.906	0.6816	11.235	10.130	14.932	0.7319	0.5661		
Aizkraukle	10.462	9.434	13.905	0.6816	11.234	10.130	14.931	0.7319	0.5661		
Koknese	10.508	9.478	13.920	0.6862	11.284	10.177	14.947	0.7368	0.5699		
Vecbeļri	10.474	9.445	13.909	0.6829	11.247	10.142	14.935	0.7333	0.5671		
Jēkabpils	10.538	9.505	13.918	0.6861	11.316	10.206	14.945	0.7367	0.5698		
Līvāni	10.515	9.483	13.918	0.6861	11.291	10.183	14.945	0.7367	0.5698		
Preiļi	10.498	9.467	13.924	0.6866	11.273	10.166	14.952	0.7373	0.5702		
Rēzekne	10.581	9.546	13.964	0.6915	11.362	10.250	14.995	0.7425	0.5743		
Daugavpils	10.566	9.532	13.947	0.6913	11.346	10.235	14.976	0.7423	0.5741		
Tiešie pieslēgumi	10.465	9.437	-	-	11.237	10.133	-	-	-		
	25/0 °C (sadeģšana / mēģšana)/25/0 °C (combustion / measurement)										
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen		
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole		
Izejas punkts Latvijas lietotāju apģādei / LV Domestic consumption	11.239		14.934		97.852		0.002		-		
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.860		14.389		98.067		0.254		0.061		
Kiemenai	11.238		14.936		-		-		-		
Inčukalna PGK	11.236		14.934		97.931		-		-		
Korneti (Izborska)	-		-		-		-		-		