

Gāzes kvalitātes parametri 26.09.2025.
Gas quality parameters 26.09.2025.

Nosaukums Name	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Siltumspēja Calorific value		Vobe skaitlis Wobbe index	Blīvums absolūtais Density absolute	Blīvums relatīvais Density relative
	augstākā superior	zemākā inferior			augstākā superior	zemākā inferior			
	25/20 °C (sadeģšana / mēģšana) 25/20 °C (combustion / measurement)				25/0 °C (sadeģšana / mēģšana) 25/0 °C (combustion / measurement)				
	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kWh/m ³	kg/m ³	-
Rīga-1	10.467	9.438	13.909	0.6818	11.239	10.134	14.936	0.7321	0.5662
Rīga-3	10.467	9.438	13.909	0.6818	11.239	10.134	14.936	0.7321	0.5662
Ziemeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baldone	10.467	9.438	13.909	0.6818	11.239	10.134	14.936	0.7321	0.5662
Daugmale	10.467	9.438	13.909	0.6818	11.239	10.134	14.936	0.7321	0.5662
Jelgava-2	10.468	9.439	13.911	0.6819	11.241	10.136	14.938	0.7322	0.5663
Jelgava-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nākotne	10.468	9.439	13.911	0.6818	11.241	10.136	14.938	0.7321	0.5663
Dobeļe	10.468	9.439	13.911	0.6818	11.241	10.136	14.938	0.7321	0.5663
Kalnciems	10.469	9.440	13.909	0.6822	11.242	10.137	14.936	0.7325	0.5665
Sloka	10.469	9.440	13.909	0.6822	11.242	10.137	14.935	0.7325	0.5665
Dzirkstele	10.467	9.438	13.907	0.6822	11.240	10.135	14.933	0.7325	0.5665
Brocēni	10.467	9.438	13.908	0.6822	11.240	10.135	14.934	0.7325	0.5666
Saldus	10.468	9.439	13.908	0.6822	11.241	10.136	14.934	0.7325	0.5666
Lutriņi	10.467	9.439	13.907	0.6822	11.240	10.136	14.933	0.7325	0.5665
Zirņi	10.469	9.440	13.909	0.6822	11.242	10.137	14.935	0.7326	0.5666
Rudbārzi	10.467	9.438	13.906	0.6822	11.239	10.135	14.932	0.7325	0.5666
Tadaiķi	10.413	9.389	13.807	0.6888	11.181	10.082	14.826	0.7396	0.5720
Liepāja	10.470	9.443	13.834	0.6894	11.243	10.140	14.855	0.7403	0.5725
Zakumuiža	10.467	9.438	13.909	0.6818	11.239	10.134	14.936	0.7321	0.5662
Vangaži	10.467	9.438	13.909	0.6818	11.239	10.134	14.936	0.7321	0.5662
Krimulda	10.466	9.438	13.909	0.6818	11.238	10.134	14.936	0.7321	0.5662
Ezeriņš	10.463	9.435	13.906	0.6817	11.235	10.131	14.932	0.7320	0.5662
Sigulda	10.463	9.435	13.906	0.6817	11.235	10.131	14.932	0.7320	0.5662
Līgatne	10.463	9.435	13.906	0.6817	11.235	10.131	14.932	0.7320	0.5662
Cēsis	10.463	9.435	13.906	0.6817	11.235	10.131	14.932	0.7320	0.5662
Palsmane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lode	10.464	9.435	13.907	0.6816	11.236	10.131	14.933	0.7319	0.5661
Valmiera-1	10.463	9.435	13.907	0.6816	11.235	10.131	14.933	0.7319	0.5661
Valmiera-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogre	10.467	9.438	13.909	0.6818	11.239	10.134	14.936	0.7321	0.5662
Kaibala	10.467	9.438	13.909	0.6818	11.239	10.134	14.936	0.7321	0.5662
Aizkraukle	10.467	9.438	13.909	0.6818	11.239	10.134	14.936	0.7321	0.5662
Koknese	10.452	9.424	13.882	0.6824	11.223	10.120	14.906	0.7328	0.5667
Vecbeļi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jēkabpils	10.451	9.424	13.883	0.6823	11.222	10.119	14.908	0.7327	0.5667
Līvāni	10.452	9.424	13.883	0.6823	11.223	10.119	14.908	0.7327	0.5667
Preiļi	10.454	9.425	13.884	0.6823	11.225	10.121	14.909	0.7327	0.5667
Rēzekne	10.575	9.539	13.951	0.6914	11.355	10.243	14.981	0.7424	0.5742
Daugavpils	10.568	9.533	13.950	0.6914	11.348	10.237	14.980	0.7424	0.5742
Tiešie pieslēgumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25/0 °C (sadeģšana / mēģšana)/25/0 0C (combustion / measurement)									
Nosaukums Name	Augstākā siltumspēja/ Superior Calorific value		Vobe skaitlis/Wobbe index		Metāns/Methane		Skābeklis/Oxygen		Ūdeņradis/ Hydrogen
	kWh/m3		kWh/m ³		% Mole		% Mole		% Mole
Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei / LV Domestic consumption	11.242		14.935		97.832		0.003		-
Ieejas punkts no Latvijas ražošanas iekārtas/ Entry point from Latvian production	10.821		14.311		97.766		0.260		0.067
Kiemenai	11.243		14.940		-		-		-
Inčukalna PGK	11.240		14.938		97.916		-		-
Korņeti (Izborska)	-		-		-		-		-